

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE DISEÑO
*CE DESIGN INSPECTION CERTIFICATE***A11/99BR0042**

Pg. 1/2

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), certifica que la solución alternativa empleada para cubrir el incumplimiento con una norma armonizada en el rango de aplicación abajo definido, desarrollada por la empresa:

The Spanish Association for Standardization and Certification (AENOR) certifies that the alternative solution in order to satisfy the deviation to a harmonized Standard in the range defined below, developed by the firm:

BELTRÁN ASCENSORES Y MONTACARGAS, S.L.

en los ascensores instalados al amparo del Certificado de Conformidad N° ASC/99BL25/IH, emitido por AENOR:

on the lifts installed under the Conformity Certificate N° ASC/99BL25/IH, issued by AENOR

Norma Armonizada/ *Harmonized Standard:*
Artículo incumplido/ *Article non complied:*
Campo de aplicación/ *Range of use:*

EN 81-2:1998
6
Cuarto de máquinas/ *Machinery room*

satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud recogidos en el Anexo I de la Directiva 95/16/CE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Ascensores.

complies with the essential health and safety requirements included in Annex I of the 95/16/EC Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts.

El presente certificado ha sido extendido por AENOR en cumplimiento de su obligación como Organismo Notificado a la Comisión Europea y a los demás Estados Miembros para la Directiva 95/16/CE de Ascensores, de acuerdo con las disposiciones del Anexo XIII de la Directiva, y supone una ampliación al Certificado de Conformidad extendido con anterioridad a la compañía arriba mencionada.


The certificate has been performed by AENOR in accordance to its obligation as a Notified Body to the European Council and to the Member States for the 95/16/EC Lifts Directive, according to Directive Annex XIII dispositions, and it is an extension to the Conformity Certificate already issued to the company mentioned above.

El presente certificado es válido salvo suspensión o retirada notificada en tiempo por AENOR.

This Certificate is valid unless it is cancelled or withdrawn upon AENOR's written notification.

Fecha de emisión: 2006-05-16

Issued on:


El Director General de AENOR
General Manager of AENOR

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono (91) 432 60 00 - Telefax (91) 310 46 83

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE DISEÑO

CE DESIGN INSPECTION CERTIFICATE

A11/99BR0042

Pg. 2/2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL FEATURES

ASCENSOR HIDRÁULICO SIN CUARTO DE MÁQUINAS	MACHINE ROOMLESS HYDRAULICAL LIFT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL FEATURES
ASCENSOR HIDRÁULICO CARGA: 1000 kg VELOCIDAD: 0.6 m/s TRACCIÓN: 1:1 O 2:1	HYDRAULICAL LIFT LOAD: 1000 kg SPEED: 0.6 m/s TRACTION: 1:1 OR 2:1
ARTÍCULO DE NORMA ARMONIZADA INCUMPLIDO	HARMONISED STANDARD'S NON COMPLIED CLAUSE
EN 81-2 ART. 6: CUARTO DE MÁQUINAS	EN 81-2 ART. 6: MACHINE ROOM
MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL MONTAJE	MEASURES ADOPTED FOR ASSEMBLY
Procedimiento de montaje: F.T. INSTALACIÓN D108002-000.DOC	Assembly procedure: F.T. INSTALACIÓN D108002-000.DOC
MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE EL APARATO	MEASURES ADOPTED ON THE LIFT
<ul style="list-style-type: none"> - Armario metálico con cerradura para alojamiento de maniobra y maquinaria - Zona de trabajo libre alrededor del armario - Iluminación y gancho - Identificación de elementos, interruptores e instrucciones de rescate - Ventilación 	<ul style="list-style-type: none"> - Metallic cabinet with locking, to assemble control and machinery - Free work surrounding space - Illumination and hook - Identification of elements and rescue instructions - Ventilation
MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL MANTENIMIENTO	
Procedimientos de mantenimiento: F.T. MANTENIMIENTO (G1): D112002-000.DOC	Maintenance procedures: F.T. MANTENIMIENTO (G1): D112002-000.DOC

